

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 261  
Дзержинского района Волгограда»**

**(МОУ детский сад № 261)**



**ИНСТРУКЦИЯ**

«01» 09 2015г. №

г. Волгоград

**О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В МОУ ДЕТСКОМ САДУ № 261 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА**

**I. Общие положения.**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 17.11.1994г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации", устанавливает основные требования пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми служащими и инженерно-техническими работниками муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 261 Дзержинского района Волгограда» (далее - МОУ детский сад № 261)

1.2. Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

1.3. Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений, отделов несут их руководители, а во время отсутствия последних лица, исполняющие их обязанности.

1.4. Все работники должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности, знать основные требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», настоящей инструкции, порядок действий при обнаружении пожара и эвакуации людей, расположение средств пожаротушения, уметь ими пользоваться.

1.5. Работники допускаются к работе в МОУ детском саду № 261 только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума (для ответственных за организацию работы по пожарной безопасности).

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума определяются приказом заведующего МОУ детского сада №261. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.6. Каждый работник (независимо от занимаемой должности) обязан знать, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать

пожарной безопасности своему руководителю, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.7. Лица, нарушающие требования инструкций по пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законом порядке.

## **II. Порядок содержания:**

### **2.1. Территорий:**

2.1.1. Территория МОУ детского сада № 261 должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов, мусора. Горючие отходы, мусор и т.п. Следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.

2.1.2. К зданию и сооружениям МОУ детского сада № 261 должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданию, сооружениям, а также подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой — быть очищенными от снега и льда. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта.

2.1.3. Территория МОУ детского сада № 261 должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения наружных пожарных лестниц, входов в здания и сооружения.

2.1.4. На территории МОУ детского сада № 261 запрещается устраивать свалки горючих отходов, разводить костры, сжигать отходы, листья.

### **2. 2. Зданий, помещений:**

2.2.1. Для всех производственных и складских помещений МОУ детского сада № 261 должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. Должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.

2.2.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах, перекрытиях и т.п.) помещений МОУ детского сада № 261 - должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.2.3. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Категорически запрещается их снимать. Не допускается устанавливать любые приспособления, препятствующие закрытию противопожарных, противодымных дверей.

2.2.4. Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в помещении должны подвергаться внешнему осмотру.

2.2.5. Пряжки у оконных проемов и подвальных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные пряжки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

2.2.6. Подступы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными и не загромождаться мебелью, оборудованием и другими предметами.

2.2.7. Все производственные, служебные, складские и вспомогательные здания и помещения должны постоянно содержаться в чистоте.

2.2.8. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений, и номер вызова пожарной охраны.

2.2.9. По окончании работы помещения необходимо тщательно осматривать, рабочие места - убирать, электрооборудование и электросети - обесточивать (за исключением оборудования, которое по условиям технологического процесса производства должно работать круглосуточно).

2.2.10. На объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара.

2.2.11. На объектах с массовым пребыванием людей заведующим обеспечивается наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

2.1.12. На объекте с массовым пребыванием людей обеспечивается наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

**2.1.12. В помещениях МОУ детского сада № 261 запрещается:**

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы;
- использовать технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов, а также организовывать в них служебные помещения;
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы, вещества и товары в аэрозольной упаковке в помещениях, где производится хранение каких-либо материалов и материальных ценностей;
- снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;
- производить электрогазосварочные и другие огневые работы, применять открытый огонь без письменного разрешения руководителя объекта и оформления наряда-допуска;
- закрывать наглухо раздвижные решётки на окнах, запасные эвакуационные выходы, люки;
- применять вещества с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющие сертификатов, а также хранить их совместно с другими материалами и веществами;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
- проводить работы на оборудовании, установках с неисправностями, могущими привести к пожару.
- одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным

ВЫХОДОМ.

### **2.3. Эвакуационных путей:**

**2.3.1** Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

**2.3.2.** Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

**2.3.3.** Во время эксплуатации путей эвакуации *запрещается*:

- загромождать проходы, коридоры, марши лестниц и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара, а также закрывать наглухо двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов;
- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках - также ступеней и площадок;
- фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

**2.3.4.** При расстановке технологического и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

**2.3.5.** В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

### **III. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.**

**3.1.** Помещения, в которых ведутся работы с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

**3.2.** Огневые работы в помещениях МОУ детском саду проводятся только после выдачи инженером по охране труда наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности, получения сварщиками целевого инструктажа и обеспечения места сварки емкостями с водой и песком, двумя порошковыми огнетушителями и кошмой.

После завершения сварочных работ ответственный за обеспечение пожарной безопасности лично убеждается в отсутствии тления на месте сварочных работ,.

**3.3.** Перед проведением огневых работ необходимо

- провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ведром с водой); плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;
- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом

оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

**3.4.** В случае проведения разрешенных пожароопасных работ необходимо по их окончании в течение не менее 3 часов контролировать отсутствие косвенных и прямых признаков пожара - запахов дыма, гари, прямого задымления и т.д.

**3.5.** При проведении лакокрасочных работ:

- Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках. Лакокрасочные материалы допускается размещать в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться вне помещений. Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных системах вентиляции.

- Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мыть полы, стены и оборудование горючими растворителями не допускается.

- Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений. Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т. п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемые при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

#### **IV. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.**

**4.1.** По окончании работы дежурному администратору и сторожу необходимо:

- Проверить все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки - они должны быть свободны и ничем не загромождены, убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания всех дверей.

- Проверить наличие ключей с бирками от всех дверей и запасных выходов.
- Убедиться, что все окна, форточки закрыты и в здании нет посторонних людей.
- Проверить наличие огнетушителей, комплектность пожарных кранов.
- Проверить исправность телефонной связи и наличие таблички с телефонами вызова экстренных служб и руководства объекта.

- Проверить исправность автоматической системы обнаружения пожара.
- Убедиться в исправности аппаратуры включения оборудования систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

- Произвести осмотр всех помещений, где пользовались нагревательными и другими приборами, не выключенные приборы обесточить.

- Проверить наличие и исправность электрического фонарика.

**4.2.** Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

**4.3.** По окончании работы для каждого сотрудника МОУ детского сада :

**4.2.1.** Необходимо проверить:

- рабочее место (перед его уходом с работы должно быть очищено от мусора и отходов производства);

- внешним визуальным осмотром помещения, за которые он несет ответственность. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего

мусора и отходов производства.

- 4.2.2. Категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких либо неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или травмирование сотрудников предприятия и посетителей.
- 4.2.3. Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.
- 4.2.4. При обнаружении аварийной ситуации немедленно сообщить дежурному персоналу, администрации.
- 4.2.5. Ключи от всех помещений хранятся у дежурного персонала.

#### **V. Расположение мест для применения открытого огня , проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.**

- 5.1. Заведующий МОУ детского сада обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 10.07.2001 г. № 87\_ФЗ «Об ограничении курения табака».
- 5.2. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом — не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0х1,0 мм .
- 5.3.1. Заведующий Детского сада в пределах своих полномочий обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам детского сада, находящимся на территории детского сада.
- 5.3.2. Запрещается использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
- 5.3.3. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями

#### **VI. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды.**

- 6.1. Рабочие места, помещения и расположенное в них оборудование должны ежедневно убираться от мусора и пыли.
- 6.2. Уборка горючих отходов и пыли производится ежедневно.
- 6.3. Горючие отходы и пыль убираются в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены по окончании рабочего дня..
- 6.4. Уборку следует производить методами, исключающими взвихрение пыли и образования взрывоопасных пылевоздушных смесей.
- 6.5. Промасленную одежду убирать в металлические ящики с крышкой.

#### **VII. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).**

- 7.1. При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.), **каждый работник обязан незамедлительно:**
  - 7.1.1. Сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «01» или «112» (с

мобильного телефона).

При этом необходимо сообщить точный адрес и наименование объекта, место возникновения пожара, вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны. Кроме того, следует назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре.

**7.1.2.** Немедленно оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся поблизости, оповестить персонал о пожаре с помощью ручных пожарных извещателей и принять необходимые меры для эвакуации всех людей из здания (из опасной зоны). При возможности сообщить о пожаре руководителям и должностным лицам.

**7.1.3.** При возможности, используя первичные средства пожаротушения затушить очаг пожара. *К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону.*

**Какое из перечисленных действий является первоочередным, должен решить в каждом конкретном случае сам обнаруживший пожар человек. При возникновении пожара необходимо сохранять спокойствие и не допускать возникновения паники!**

**7.2. Руководитель или другое должностное лицо, находящееся на месте пожара обязано:**

**7.2.1.** Удостовериться, что все эвакуационные выходы из здания открыты.

**7.2.2.** Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «01» или «112».

**7.2.3.** Организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся силы и средства.

**7.2.4.** При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить имеющиеся системы общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара. Выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные пути к зданию, расположение пожарных гидрантов и планировку помещений.

**7.2.5.** До прибытия пожарных возглавить тушение пожара.

**7.2.6.** При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города.

**7.2.7.** Доложить о случившемся вышестоящему руководству.

**7.2.8.** По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. Кроме того, необходимо сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных факторов.

**7.3. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:**

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта заместитель заведующего по хозяйственной работе;
- организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказанием первой помощи пострадавшим заместитель заведующего по хозяйственной работе, старшая медицинская сестра;
- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) заместитель заведующего по хозяйственной работе ;
- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), прекрывание водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания заместитель заведующего по хозяйственной работе;
- прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара заместитель заведующего по хозяйственной работе \_;
- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении

пожара старший воспитатель;

- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны заведующий или заместитель заведующего по хозяйственной работе;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара уполномоченный по охране труда;
- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей заведующий, в его отсутствие заместитель заведующего по хозяйственной работе;
- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара заведующий, в его отсутствие заместитель заведующего по хозяйственной работе;
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, заведующий, в его отсутствие заместитель заведующего по хозяйственной работе;
- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара заведующий, в его отсутствие заместитель заведующего по хозяйственной работе;
- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития заведующий, заместитель заведующего по хозяйственной работе.

**VIII. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в детском саду»**











В детском саду одновременно может находиться не более 200 человек.



Инструкцию составил заведующий  
Срок действия: 5 лет



Н.Е.Фомичева

С инструкцией ознакомлены.

Кротова А.А.   
Дудкина Н.А.   
Зубова С.Ф.   
Григорьев С.С.   
Ломасова В.В.   
Трибенишкова В.В.   
Ковалева М.В.   
Минченко А.Е.   
Славинская А.А.   
Сорокин Е.С. 

Андреева Г.А.   
Смирнова Н.Н.   
Суровых М.А. 